



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГРЯЗИНСКОМУ, УСМАНСКОМУ И ДОБРИНСКОМУ РАЙОНАМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
399466, п. Добринка ул. Дачная 5, 62 (2-32-36)

Предписание № 65/1/49
об устранении нарушений, в области обеспечения пожарной безопасности,
находящихся в компетенции объекта проверки

Администрации сельского поселения Н-Матрёнского сельсовета.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнении: В период с 11 часов 00 минут 8 Мая 2020 года по 14 часов 00 минут 8 Мая 2020 года во исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области подполковника внутренней службы Терновых Юрия Александровича № 60 от 03.04.2020 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации сельского поселения Н-Матрёнский сельсовет, по результатам которой выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»). Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" **расположенного по адресу:** Липецкая область, Добринский район, территория администрации сельского поселения Н-Матрёнский сельсовет.

совместно с главой администрации сельского поселения Н-Матрёнский сельсовет Батышкин Вадими Владимирович.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Территории населённых пунктов, сельского поселения а именно: с. Н-Матрёнка, с. Ольховка, д. Красная-Рада, д. Курлыковка. звуковой сигнализацией для	п. 16, ППР в РФ. (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном	01.06.2020.	

	оповещения людей при пожаре в соответствии с ГОСТ 42.3.01.2014 года «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».	режиме").		
2.	На территориях населённых пунктов не в полном объёме произведена уборка мусора и покос травы.	п. 17.1, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме").	01.06.2020.	
3.	На территориях населённых пунктов указатели направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения имеются не в полном объёме.	п. 55, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме").	01.06.2020.	
4.	На территориях населённых пунктов а именно: с. Н-Матрёнка, с. Ольховка, д. Красная-Рада, д. Курлыковка. для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьёй 19 Федерального закона « О пожарной безопасности».	Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, ст.19. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст.62. п. 80, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"). СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п. 5.1, таблица № 1, п. 8.6, п. 9.2, п.9.3.	01.06.2020.	
5.	Водоемы расположенные на территориях населённых пунктов сельских поселений из которых производится	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного	01.06.2020.	

забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	водоснабжения. Требования пожарной безопасности. п.9.4. п. 80. ППР в РФ. (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме").		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
капитан внутренней службы


(подпись) **В.Н. Юшков**

Глава администрации сельского поселения Батышкин В.В.

8 мая 2020 год

(подпись)